

Règlementation habilitations électriques

Décret n° 2010-1118 du 22 septembre 2010

Art. R. 4544-9 : Les opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage ne peuvent être effectuées que par des travailleurs habilités.

Art. R. 4544-10 : L'employeur s'assure que le travailleur a reçu la formation théorique et pratique qui lui confère la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées

Questions / réponses (sources INRS) :

Dans quels cas l'habilitation est-elle requise ?

L'habilitation électrique au sens de l'article R. 4544-9 du Code du travail est requise :

- Pour les opérations sur les installations électriques
- Pour les opérations d'ordre électrique (interventions, travaux, opérations spécifiques) ou non électrique (nettoyage, peinture, maçonnerie...) au voisinage des installations électriques
- Pour accéder sans surveillance aux locaux à risques particuliers de choc électrique.

L'habilitation électrique est également obligatoire pour les opérations sur les ouvrages de distribution d'énergie électrique tels que des lignes à haute tension (décret n° 82-167 du 16 février 1982).

Ni la norme, ni la réglementation ne définissent de niveau de risque minimum pour habilitier les personnes.

Dans tous les cas, il faut prendre en compte les risques de court-circuit et les risques d'électrisation.

Le risque d'électrisation peut parfois être négligé en basse tension :

- S'il s'agit de très basse tension de protection : à condition que la tension soit inférieure ou égale à 12 V c.a. ou 30 V c.c.
- S'il s'agit de très basse tension de sécurité : à condition que la tension soit inférieure ou égale à 25 V c.a. ou 60 V c.c.

Comment définir le type d'habilitation dont on a besoin ?

Chaque type d'habilitation correspond à un symbole spécifique. Le symbole d'habilitation est défini à partir des critères suivants :

- L'activité du travailleur :
 - Type d'opération (électrique / non électrique)
 - Rôle du travailleur (encadrant, exécutant, autonome...)
 - Nature des opérations (travaux, interventions, consignation...)
- L'environnement électrique :
 - Type et caractéristiques des installations et appareillages (classe de tension, nature du courant, technologie utilisée indice IPXX...),
 - Conditions de réalisation des travaux (hors tension, au voisinage, sous tension).

Le choix du symbole d'habilitation est fait en tenant compte de l'activité réelle du travailleur, mais l'habilitation doit être adaptée aux compétences et aptitudes de l'opérateur.

Par exemple, si l'analyse de l'activité conclut à la nécessité d'une habilitation symbole B2, la personne devra être qualifiée en électricité, capable d'encadrer une équipe.

Quelles sont les personnes concernées par les symboles B0, H0 et H0V ?

Les habilitations B0, H0 et H0V ne concernent que les opérations d'ordre non électrique (nettoyage, peinture, maçonnerie...) dans un environnement électrique.

Le B0 indique que les opérations peuvent être réalisées dans la zone de voisinage simple en basse tension. Les opérations d'ordre non électrique dans la zone de voisinage renforcé en basse tension sont interdites (il n'existe pas de symbole B0V). Le H0 indique que les opérations peuvent être réalisées dans la zone de voisinage simple en haute tension, le H0V concerne les opérations réalisées dans la zone de voisinage renforcée en haute tension ; dans cette zone, seules les opérations non électriques concourantes à la maintenance et à l'exploitation de l'installation ou de l'ouvrage sont autorisées.

Si les locaux ne présentent aucune pièce nue sous tension, il n'y a pas besoin d'être habilité pour faire ces opérations.

Remarque : Le changement d'ampoule, le réarmement d'un dispositif de protection ou le remplacement de fusibles sont des opérations d'ordre électrique. Les symboles B0, H0 et H0V ne sont pas adaptés à ces opérations.

La formation préalable à l'habilitation électrique est-elle qualifiante en électricité ?

Les formations préalables à l'habilitation apportent des connaissances uniquement sur la prévention du risque électrique. L'objectif est que le travailleur ait la connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité lors de l'exécution des opérations qui lui sont confiées. Cette formation ne permet pas d'acquérir les compétences métiers. Si un travailleur n'a pas toutes les connaissances techniques requises pour réaliser l'opération, il conviendra de lui faire suivre une formation technique complémentaire avant le stage préalable à l'habilitation.

Pour les opérations d'ordre électrique, l'employeur doit s'assurer que le travailleur a les compétences pour travailler en sécurité. Le travailleur doit être qualifié en électricité : **la qualification peut être obtenue par un diplôme d'état, une formation technique, ou par expérience.**

Faut-il être habilité pour remplacer des lampes ?

En cas d'absence de risque, le salarié pourra être autorisé à remplacer la lampe. En effet, en basse tension, lorsque l'opérateur n'est pas exposé au risque de choc électrique, il est admis que certaines opérations d'ordre électrique, dont le remplacement de lampes, soient réalisées par du personnel formé mais non habilité. L'absence d'exposition au risque électrique signifie que le matériel n'est pas détérioré et possède un indice de protection IP2X ou IPXXB.

Les notions d'évaluation du risque et de formation sont déterminantes dans l'opération de changement d'ampoule. Le travailleur doit être capable de repérer le risque de choc électrique, il doit donc être spécifiquement formé à cela.

En revanche, en cas de risque de contact direct (luminaires non IP2X, lampes ou accessoires détériorés...), l'employeur devra confier l'opération à un salarié habilité, car celui-ci aura la compétence pour supprimer le risque et donc travailler en sécurité.

En pratique si **les salariés qui changent des ampoules interviennent uniquement sur des sites internes à votre entreprise** et si vous êtes en mesure de récupérer les caractéristiques techniques des dispositifs d'éclairage pour déterminer avec certitude qu'ils sont IP2X, les opérations peuvent être réalisées par du personnel formé (« personnel averti »).

Dans tous les autres cas et en particulier si vos équipes interviennent sur des sites d'entreprises tierces (agents de maintenances itinérants, gardiens d'immeubles...), nous vous conseillons de les former à l'habilitation électrique BS. Il sera trop compliqué pour vous d'obtenir les caractéristiques techniques des dispositifs d'éclairage de vos clients.

Quel symbole d'habilitation faut-il pour réarmer un disjoncteur en basse tension ?

En basse tension, le symbole d'habilitation requis pour réarmer un dispositif de protection est le symbole BE manoeuvre a minima (ou le symbole BS s'il s'agit d'une intervention élémentaire).

Toutefois, si le disjoncteur est situé hors d'un local à risques particuliers de choc électrique et qu'il possède un indice de protection a minima IP2X ou IPXXB, il est admis que cette manoeuvre soit réalisée par une personne avertie et non habilitée. Le personnel doit être spécifiquement formé pour manoeuvrer le type d'appareillage concerné.

L'INRS conseille cependant d'habiliter les personnes qui réalisent régulièrement ce type d'opération.

Quelle habilitation faut-il pour faire du dépannage ?

Le dépannage est une opération d'ordre électrique, de courte durée et sur une partie réduite d'une installation qui a pour but de mener une action curative sur une installation électrique.

En basse tension, cette activité est généralement dévolue au chargé d'intervention BT Générale habilité symbole BR.

En haute tension, le dépannage doit se faire dans le cadre de travaux. Il est alors réalisé par un chargé de travaux habilité symbole H2 ou H2V, aidé éventuellement d'exécutants habilités symbole H1 ou H1V, sur une installation consignée par un chargé de consignation habilité symbole

Récapitulatif par activité (ed6127 – INRS)

Activités	Symboles habilitation
<ul style="list-style-type: none"> Utilisation normale du matériel électrique (branchement d'ordinateur, branchement d'un aspirateur, utilisation d'une perceuse...). <p>Exemple de professions : tous les travailleurs utilisant du matériel électrique</p>	Sensibilisation au risque électrique, pas d'habilitation requise
<ul style="list-style-type: none"> Aucune opération d'ordre électrique n'est réalisée mais accès à des zones ou emplacements à risque spécifique électrique (accès réservé aux électriciens). <p>Exemple de professions : peintre, maçon, serrurier, agent de nettoyage... ne réalisant pas de réarmement de disjoncteur, pas de remplacement de lampe, fusible, etc. mais uniquement des travaux de peinture, maçonnerie...</p>	BO HO, HOV
<ul style="list-style-type: none"> Intervention élémentaire sur des circuits terminaux (maxi 400 V et 32 A courant alternatif). Seules opérations autorisées : <ul style="list-style-type: none"> Remplacement à l'identique de fusibles BT Remplacement à l'identique d'une lampe, d'un socle de prise de courant, d'un interrupteur Raccordement de matériels (chauffe-eau, convecteurs, volets roulants...) à un circuit en attente (bornier, domino...) protégé contre les courts-circuits Réarmement d'un dispositif de protection <p>Exemple de professions : gardien d'immeuble, chauffagiste, plombier, peintre, etc.</p>	BS
<ul style="list-style-type: none"> Manœuvre de matériel électrique pour réarmer un disjoncteur, relais thermique, etc., mettre hors ou sous tension un équipement, une installation <p>Exemple de professions : informaticien, gardien, personnel de production... réalisant uniquement ce type de manœuvre</p>	BE Manœuvre HE Manœuvre
<ul style="list-style-type: none"> Intervention générale d'entretien et de dépannage sur un matériel électrique ou une partie d'installation de faible étendue. Types d'opérations : <ul style="list-style-type: none"> Recherche de panne, dysfonctionnements (pouvant inclure des mesures) Remplacement de matériels défectueux (relais, borniers, etc.) Mise en service partielle et temporaire d'une installation (pouvant inclure des essais ou des manœuvres), Connexion et déconnexion en présence de tension sous certaines conditions (maxi 500 V, 53 A en courant alternatif et réalisées hors charge). <p>Exemple de professions : électricien confirmé du service maintenance, dépanneur, etc.</p>	BR
<ul style="list-style-type: none"> Travaux sur les ouvrages et installations électriques. Types d'opérations : <ul style="list-style-type: none"> Création, modification d'une installation Remplacement d'un coffret, armoire Balisage de la zone de travail et vérification de la bonne exécution des travaux (uniquement pour « le chargé de ») Etc. 	<i>Exécutant</i> B1, B1V H1, H1V <i>Chargé de</i> B2, B2V H2, H2V
<ul style="list-style-type: none"> Consignation d'un ouvrage ou d'une installation électrique. 	BC, HC
<ul style="list-style-type: none"> Travaux en fouilles, dans l'environnement des canalisations isolées. Seules opérations autorisées : <ul style="list-style-type: none"> Dégagement d'une canalisation enterrée Sur les canalisations rendues visibles : ouverture de fourreau, nettoyage d'une canalisation à des fins d'identification, ripage, soutènement, mise en œuvre de moyens de protection de câbles et d'accessoires. <p>Exemple de profession : terrassier</p>	BF-HF
<ul style="list-style-type: none"> Autres opérations de type essais, vérifications, mesures, opérations sur installations photovoltaïques, batteries, etc. 	Voir NF C 18-510